

GP.ESP.001/8

EQUIPAMENTOS

A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política de Sustentabilidade e procedimentos da Gres Panaria Portugal.

Fornecedor de:	Requisitos de Compra	Área envolvida
Equipamentos (gerais)	Identificação do fabricante e do modelo. Marcação CE no equipamento. Declaração de conformidade CE em língua portuguesa. Manual de instruções em linha portuguesa. Assegurar a formação dos utilizadores quando aplicável. Equipamento com requisito ATEX: garantir a marcação do equipamento de acordo com a diretiva. Sistemas de elevação e armazenagem: exibir carga máxima. Fornecer equipamentos eficientes em termos energéticos quando economicamente viável (COP (coeficiente de desempenho) e EER (rácio de eficiência energética)).	Manutenção
EEE - Equipamento Elétrico e Eletrónico	Declaração de Conformidade CE em Português. Manual de instruções em Português. Evidências da adesão a um sistema integrado de gestão de REEE, quando aplicável (para produtores/importadores).	Sistemas de Informação e Manutenção
Equipamentos com sistema de frio que contêm gases regulamentados	Assegurar que os equipamentos não contêm substâncias regulamentadas proibidas ou em vias de proibição. Garantir que os sistemas hermeticamente fechados estão rotulados como tal. Garantir que os manuais destes equipamentos contêm informação sobre os gases fluorados, tipo de gás, quantidade e o PAG.	Manutenção
Transformadores e condensadores	Fornecer declaração de como os equipamentos não contêm óleos com PCB. Declarar as quantidade de SF6 quando aplicável.	Manutenção
Recipientes Sob Pressão (compressores, reservatórios, termoacumuladores)	Aquando a instalação de termoacumuladores, emitir termo de responsabilidade. Cumprir os requisitos legais necessários à aprovação da instalação e autorização de funcionamento para equipamentos com PS maior ou igual a 2 bar e /ou PS*V maior ou igual a 3000 bar/litro. Assegurar as seguintes inscrições na placa de características dos equipamentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressão máxima de serviço (PS) em kilopascal ou bar;</li> <li>- Temperatura máxima de serviço (T máx.) em graus centígrados;</li> <li>- Temperatura mínima de serviço (T min.) em graus centígrados;</li> <li>- Capacidade do recipiente;</li> <li>- Identificação do fabricante ou importador;</li> </ul>	Manutenção
Máquinas de movimentação alugadas	Comprovativo de formação para a condução do equipamento, conforme o equipamento. Evidência da verificação de segurança e manutenção do equipamento dos últimos 2 anos. Cópia de Manual de Instruções em Português e da Declaração CE.	Manutenção

Compromete-se o fornecedor a cumprir os requisitos legais em vigor à data da compra

Casusticamente, para outros não incluídos nesta tabela, contactar a GPP para perceber quais os requisitos aplicáveis.

Validado: Catarina Dias; Vera Santos

Data: 1-Mar-19